



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.  
Факс: (863) 28086-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району  
Почтовый адрес: ул. Садовая, 43, п. Глубокий, 347850 Телефоны: (86365) 95-3-03  
E-mail: 57gpn\_rnd@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 11/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Юридическому лицу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**детский сад № 7 «Улыбка» Каменского района Ростовской области**

(наименование органа ГПН)  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником  
ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
подполковником внутренней службы Рудаковым Сергеем Александровичем  
(наименование органа ГПН)

от «24» февраля 2021 № 11, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "11" марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. "11" марта 2021 г., и с 09 ч. 00 мин. "17" марта 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "17" марта 2021 г., проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Улыбка» Каменского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий, ул. Свердлова, 1

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Рудаков Сергей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Заведующей МБДОУ детский сад № 7 «Улыбка» Михайленко Юлией Анатольевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработана (переработана) декларация пожарной безопасности. Федеральный закон	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 64.	01.08.2021	
2.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в не исправном состоянии.	пункт 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2021	



3.	В подвальных помещениях детского сада, допускается хранение мебели, отходов и других предметов.	пункт 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2021	<i>Выполнено</i>
4.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 83.	01.08.2021	<i>Выполнено</i>
5.	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение (противопожарный водопровод, пожарный резервуар, пожарный водоем).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 62., СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение, таблица 2.	01.08.2021	<i>Выполнено</i>

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР  
 Главного управления МЧС России по Ростовской области  
 подполковник внутренней службы

(подпись) М.Л.П

С.А. Рудаков

«17» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил  
 законный представитель юридического лица:  
 Заведующая МБДОУ детский сад № 7 «Улыбка»

Михайленко Юлия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«17» марта 2021 г.

(подпись)